

FLASH SUPPRESSOR 2" (F)

Stuk nr
29150

TECHNISCHE GEGEVENS

FLASH SUPPRESSOR 2" (F)

Geïnstalleerd op de ontluuchtingsleiding van de tank. Moet één keer per jaar worden gecontroleerd. Volgens de autoriteiten is dit een vereiste voor alle tanks met brandbare goederen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	29150
H.S. Code	84212980